

## Umweltbewusstes Heizen und Lüften im Gemeindehaus

### 1. Zielsetzung

Mit optimalem Heizen und Lüften soll ein gutes Raumklima für alle Nutzer unseres Gemeindehauses erreicht werden. Unser Ziel ist, Heizenergie möglichst effektiv zu nutzen, unnötige Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.

### 2. Zuständigkeiten

Für die Einhaltung der Anweisung ist prinzipiell jeder Mitarbeitende bzw. Nutzer unseres Gemeindehauses verantwortlich. Die Nutzer werden durch Aushänge in den Räumen informiert und zu einem umweltbewussten Verhalten aufgefordert.

Der Küster weist regelmäßig zu Beginn der Heizsaison (September/Oktober) auf die Einhaltung der hier festgelegten Maßnahmen hin. Mit der Kontrolle aller Maßnahmen des umweltbewussten Heizens und Lüftens wird der / die KüsterIn beauftragt.

### 3. Allgemeine Regeln zur Beheizung der Räume

- Für die optimale Wärmeabgabe von Heizkörpern und die optimale Regelung der Temperatur durch das Thermostatventil wird darauf geachtet, dass die Heizung nicht mit Möbeln zugestellt ist und die Heizung bzw. der Thermostat nicht mit Vorhängen etc. verhängt ist.
- In den Durchgangsbereichen sind grundsätzlich die Sperren an den Heizkörperventilen eingearastet. Jährlich zu Beginn der Heizsaison wird eine Überprüfung der Sperren vorgenommen. Während der Heizsaison erfolgt eine Kontrolle durch regelmäßige Stichproben. Für die Durchführung und Kontrolle ist der / die KüsterIn verantwortlich.
- Alle Räume werden entsprechend ihrer Nutzung beheizt. Zur Kontrolle sind alle Räume mit Thermometern ausgerüstet. Durchführung und Kontrolle geschieht durch den / die KüsterIn.

### 4. Spezielle Regelungen zur Beheizung und zur Lüftung der Räume

#### Stoßlüften

- Heizungsthermostat auf Frostschutz herunterregeln,
- Fenster öffnen; Dauer: abhängig von der Jahreszeit = ca. 5 Minuten im Winter (je kälter die Luft, desto kürzer die Lüftungszeiten durch schnelleren Luftaustausch) Häufigkeit: 1x täglich bei Reinigung, 1x stündlich bei Veranstaltungen, bei Großveranstaltungen in jeder Pause,
- nach dem Schließen des Fensters Heizungsthermostat heraufregeln
- **Achtung! Lüftung mit gekippten Fenstern ist nicht effektiv und erhöht nur die Kosten.**

#### Temperaturregelung in den Räumen des Gemeindehauses

Ungenutzte Räume:	nicht beheizt	(Thermostatstellung Frostschutz)
Flure, Vorräume, Treppenhäuser :	15°C	(Regelung durch Sperrventile)
Büros:	20°-21° C	(Thermostatstellung „3“ wählen)
Gruppenräume	19°-20° C	(Thermostatstellung „2-3“ wählen)

Abends und an Tagen ohne Nutzung wird die Temperaturabsenkung durch die zentrale Heizungssteuerung übernommen (Nachtabsenkung).

### 5. Anlagen

Temperaturkontrollliste für Räume

Nutzerhinweis: „Grüner Hahn schafft gutes Raumklima und spart Energie“ (Aushang in Gruppenräumen, Büros und Saal)